



Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха»
АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха»

Введенского ул., д.3, корп.1, г. Москва, 117342
Телефон: (495) 333-91-44 факс: (495) 333-00-03

ОГРН 1127746646510, ИНН/КПП 7728816598/772801001
e-mail:bereg@niipolyus.ru, <http://www.polyus.info>

« 22 » 05 2019 г.
№ 3505

Генеральному директору

ООО «СИЕСТА»

Граковичу В. А.

129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская,
д.16, к. 47, оф. 401

Тел: 7(499) 645-52-46

Уважаемый Владимир Адвардович!

Спасибо Вам за предоставленную возможность тестирования в условиях эксплуатации мобильных увлажнителей Sabiel MB70H и MB35.

Результаты тестирования показали эффективность использования указанных выше увлажнителей, особенно в боксах размещения вибрационных электродинамических стендов. Значения относительной влажности в этих боксах находились в диапазоне 40 ÷ 55%, что полностью удовлетворяет требованиям ГОСТов при проведении испытаний в нормальных климатических условиях.

С уважением,

Заместитель генерального директора
по производству

А.В. Кузин

Исполнитель:
Начальник ИЦ-772 СКК-770 Кан В. М. (495)-334-26-44

norma